

PROCEDURĂ TEHNICĂ PIU001

Obligații ale Operatorilor Economici care execută instalații de utilizare gaze naturale, conf. Ord. ANRE 32/2012, Ord. ANRE 98/2015, NTPEE 2018, L10/1995, L50/1991 și C56/2002

Art. 1. Prezenta procedură prevede, conform legislației aplicabile, metodologia și documentele necesare în vederea punerii în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale executate de Operatorii Economici autorizați ANRE, atât în baza prevederilor ANRE cât și a Legii 10/1995 și L50/1991.

Art. 2. Cerințe tehnice privind execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale; se va verifica respectarea acestora de către personalul autorizat al OSD.:

- (1) **Toate îmbinările** instalației de utilizare se vor executa numai prin sudură electrică sau oxiacetilenică conform art. 228 din NTPEE 2018, în funcție de diametrul instalației; în montarea țevilor traseul se va executa cu respectarea Normativului C56/2002
- (2) Excepție de la Art. 2, alin (1) fac doar îmbinările armăturilor de închidere (robinete, electroventile, plăci fixare contoare), trecere de la polietilenă la oțel (olandez demontabil, robinet), racordurile flexibile pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazeoși
- (3) Instalația de utilizare a gazelor naturale se grunduiește și vopsește în întregime, inclusiv în tuburile de protecție care se etanșează cu mastic
- (4) Instalația de utilizare trebuie să fie bine prinsă în brățări sau în console care se montează conform tabelului 7 din NTPEE 2018
- (5) Se vor monta obligatoriu detectoare automate de gaze naturale în fiecare încăpere în care se utilizează gazele naturale
- (6) Nu se permite montajul aparatelor consumatoare de combustibili gazeoși în încăperi unde nu existe suprafețe vitrate direct spre exteriorul clădirii
- (7) Nu se permite trecerea cu instalații de utilizare prin încăperi în care nu se utilizează gazele naturale
- (8) Se va proceda la efectuarea probei de rezistență cu manometru cu arc și a probei de etanșeitate cu manometru cu lichid în prezența delegatului operatorului S.D.(Prisma Serv Company SRL) și a beneficiarului
- (9) Toate încăperile în care se montează aparate consumatoare de combustibili gazeoși vor avea grilă de aerisire la partea superioară a încăperii

Art. 3. (1) În vederea programării punerii în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale este necesară transmiterea către operatorul S.D. (Prisma Serv Company SRL) a documentelor de la **art. 4.**

(2) În urma analizei documentației, personalul societății va transmite adresă privind necesitatea completării acesteia în cazul în care sunt constatate neconformități la documentația depusă.

(3) În cazul în care documentația depusă este completă, se va programa o vizită pe teren în vederea certificării instalației cu documentația depusă, etapă ce se va consemna într-un proces verbal de constatare.

(4) În cazul în care instalația de utilizare a gazelor naturale nu corespunde din punct de vedere tehnic prezentei proceduri, operatorul economic va fi notificat în vederea remedierii defectelor constatate.

(5) În cazul în care instalația de utilizare corespunde din punct de vedere tehnic, aceasta se va programa în vederea punerii în funcțiune și a montării contorului.

Art. 4. Documentele necesare ce se atașează Cererii de solicitare a programării în vederea punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale:

- un exemplar din documentația tehnică verificată de verificator de proiecte care a stat la baza execuției lucrării
- autorizația de execuție pentru locurile de consum noi de instalații interioare
- cartea tehnică a construcției, cu toate documente semnate de reprezentatii OE și însușite de beneficiar, după caz și care să cuprindă cel puțin următoarele documente:
 - o copie a contractului de execuție lucrări și a fișei de evaluare a operatorului economic conf. Ord. ANRE 32/2012 și a Ord. ANRE 98/2015;
 - o autorizația ANRE pentru executarea instalațiilor de gaze naturale a OE;
 - o copie după autorizația ISCIR a sudorului/sudorilor care au executat sudurile în oțel/polietilenă conf. Ord. ANRE 98/2015;
 - o decizia de numire a RTE (responsabil tehnic cu execuția Autorizat ANRE și ISC);
 - o procesul verbal de recepție tehnică;
 - o procesul verbal de lucrări ce devin ascunse în cazul în care instalația este executată și din polietilenă;
 - o extras din proiectul tehnic: copie după planul de situație, planul instalație de utilizare și schema izometrică;
 - o schema izometrică reală, de montaj, a instalației de utilizare așa cum a rezultat în urma execuției, însușită de responsabilul tehnic cu execuția;
 - o copie după acordul de acces sau ATR;
 - o procesul verbal de punere în funcțiune semnat de reprezentantul OE (3 exemplare în original);
 - o documente de verificare și curățare a coșurilor de fum, unde este cazul, de către o persoana juridică atestată, nu mai vechi de 30 de zile;
 - o certificate de calitate pentru principalele materiale folosite.

Administrator,

Tincă Alexandru

